

СОГЛАСОВАНО:
 Заместитель главы
 Начальник управления ЖКХ,
 земельных и имущественных отношений
 администрации г.п. Федоровский
 С.И. Пасушок
 2021г.



УТВЕРЖДАЮ:
 И.о. директора
 МУП "Федоровское ЖКХ"
 М.Н. Караваев
 2021г.



**Температурный график
 качественного регулирования тепла от котельной и ЦТП
 до потребителя при расчетных температурах сетевой воды Т1-Т2 (115-70°С и 95-70°С)
 на отопительный сезон 2021-2022 г.г.
 г.п. Федоровский**

t° наруж. воз-ха	Температура сетевой воды				Примечание
	подающий тр/пр с котельной	обратный тр/пр на котельную	подающий тр/пр на микрорайон	обратный тр/пр с микрорайона	
10	75	32	36	32	
9	75	33	37	33	
8	75	34	38	34	
7	75	35	39	35	
6	75	36	40	36	
5	75	37	42	37	
4	75	38	43	38	
3	75	39	44	39	
2	75	40	46	40	
1	75	41	47	41	
0	75	42	48	42	
-1	75	43	50	43	
-2	75	43	51	43	
-3	75	44	52	44	
-4	75	45	53	45	
-5	75	45	54	45	
-6	75	46	55	46	
-7	75	46	56	46	
-8	75	47	57	47	
-9	76	48	59	48	
-10	77	49	60	49	
-11	79	49	61	49	
-12	80	50	62	50	
-13	82	51	64	51	
-14	84	52	65	52	
-15	85	52	66	52	
-16	87	53	67	53	
-17	89	53	68	53	
-18	91	54	70	54	
-19	93	54	71	54	
-20	94	55	72	55	
-21	96	55	73	55	
-22	97	56	74	56	
-23	99	57	75	57	
-24	100	58	76	58	
-25	102	58	77	58	
-26	104	59	78	59	
-27	105	60	79	60	
-28	107	61	80	61	
-29	109	61	81	61	
-30	111	62	82	62	
-31	112	62	83	62	
-32	113	63	84	63	
-33	115	64	85	64	
-34	115	65	86	65	
-35	115	65	87	65	
-36	115	66	88	66	
-37	115	67	89	67	
-38	115	67	90	67	
-39	115	68	91	68	
-40	115	68	92	68	
-41	115	69	93	69	
-42	115	69	94	69	
-43	115	70	95	70	

Примечание: Разработан согласно справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" В.И. Манюк
 Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, Москва,